

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая

МДОУ «Детский сад №125
комбинированного вида»

И.Н. Мухина

«12» ноября 2016 г



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ _____

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №125 комбинированного вида»

1.2. Адрес объекта: 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Воинова, д.40

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2(два) этажей 2, 2736,8 кв.м.

- часть здания _____ - _____ этажей (или на _____ - _____ этаже), _____ - _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1988, последнего капитального ремонта 1988 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2016, капитального _____ - _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №125 комбинированного вида» (МДОУ Детский сад №125)

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.8. Юридический адрес организации (учреждения) 430034, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Воинова, д.40

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Департамента по социальной политике Администрации городского округа Саранск

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 430005, Республика Мордовия, г. Саранск ул. Советская, д.30.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) образование

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью, нет

2.4. Виды услуг: воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от двух месяцев до прекращения образовательных отношений.

2.5 Формы оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) с длительным пребыванием с 7.00 час. до 19.00 час; выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 280 человек.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрутное такси № 45 до остановки Н. Эркай.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта 350 метров

3.2.2 Время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет) – да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) - нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет – нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания*

№п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)			
		«А» доступность всех зон и помещений - универсальная	«Б» специально выделенные участки и помещения	«ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно	«Нет» не организована доступность
1	Все категории инвалидов и МГН				Нет
	в том числе инвалиды:				
2	передвигающиеся на креслах-колясках				Нет
3	с нарушениями опорно- двигательного аппарата			«ДУ»	
4	с нарушениями зрения				Нет
5	с нарушениями слуха			«ДУ»	
6	с умственными нарушениями			«ДУ»	

- с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К Для передвигающихся на креслах- колясках	О с другими нарушениями ОДА	С с нарушениями зрения	Г с нарушениями слуха	У с умственными нарушениями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	ДП

	(участок)						
2	Вход (входы) в здание	Нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	Нет
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	Нет
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДЧ	Нет
5	Санитарно-гигиенические помещения	Нет	ДЧ	ДУ	ДП	ДП	Нет
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Нет	ДЧ	ДУ	ДЧ	ДП	Нет
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нет	ДЧ	Нет	ДП	ДП	Нет
8	Все зоны и участки	Нет	Нет	Нет	ДЧ	ДП	Нет

**Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности:

Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов. Вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как этому препятствует недостаточная ширина дверных проемов и отсутствие пандусов. В полной доступности пути движения по зданию, включая пути эвакуации, для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как ширина лестничного пролетов и отсутствие пандусов, делает это невозможным. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

4. Управленческое решение

4.1. Мер по адаптации не требуется _____ - _____

4.2. Адаптация в порядке текущего ремонта в период 2016 - 2018 гг. расширение дверных проемов, проходов, ликвидация порогов, установка пандусов при наличии финансирования.

4.3. Адаптация в порядке капитального ремонта, реконструкции в период нет

4.4. Организация альтернативной формы обслуживания (указать) нет

4.5. Адаптации для обслуживания инвалидов не подлежит (причина) здание детского сада построено в 1988 году, дверные проемы узкие, крыльца высокие, пандусы отсутствуют.

4.6. Включено в адресную программу (план) нет на 2016- 2018гг. год

4.7. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (карте доступности) да detsadN125@yandex.ru

указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Информации об объекте, подписанной

Заведующей Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 125
комбинированного вида» И.Н. Мухиной

(Должность, ФИО)

«12» ноября 2016 г.

2. Акта обследования объекта: № акта _____, дата «____» _____ 20____ г.
Руководитель рабочей группы Заведующая: МДОУ «Детский сад №125» И.Н. Мухина

(Должность, ФИО)

2. Решение Комиссии:

Территория, прилегающая к зданию доступна для всех категорий инвалидов. Вход в здание возможен для всех, кроме инвалидов-колясочников, так как детский сад был построен в 1988 году и ширина дверных проемов узкая. В детском саду отсутствуют пандусы. Зоны целевого назначения, в данном случае это групповые помещения, музыкальные и физкультурные залы находятся в полной доступности для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с нарушениями слуха, зрения и умственными нарушениями. Санитарно-гигиенические помещения, система информации и связи доступны для всех категорий инвалидов, кроме тех, которые передвигаются на креслах-каталках. Таким образом, 100% доступности всех зон и помещений для всех категорий инвалидов нет.

от «12» ноября 2016 г.